

Link do produktu: <https://www.odkurzacze.edd.pl/klimatyzator-przypodlogowo-sufitowy-lg-cv12-p-911.html>

Klimatyzator Przypodłogowo-sufitowy LG CV12

Cena brutto	5 196,75 zł
Cena netto	4 225,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	CV12

Opis produktu

Jednostka wewnętrzna				CV12.NE2
Wydajność	Chłodzenie	Min./nom./max	kW	1,3 / 3,3 / 3,6
	Grzanie	Min./nom./max	kW	1,5 / 3,8 / 4,2
Wydajność w niskich temp.	Grzanie -7°C	Max	kW	3,4
Pobór mocy (zestaw)	Chłodzenie	Nom.	kW	1,09
	Grzanie	Nom.	kW	1,18
Pobór mocy (j. wewn.)		Min./max	W	20 / 40
Pobór prądu	Chłodzenie/Grzanie	Nom.	A	4,74 / 5,13
Zasilanie			ø/V/Hz	1 / 220-240 / 50
EER				3,03
COP				3,22
SEER				5,31
SCOP				3,81
Obciążenie cieplne (@-10°C)			kW	3,0
Klasa sezonowej wydajn. ener	Chłodzenie/Grzanie			A / A
Roczne zużycie energii	Chłodzenie/Grzanie		kWh	218 / 1102
Przyłącza rur	Ciecz		mm(cale)	ø 6,35 (1/4)
	Gaz		mm(cale)	ø 9,52 (3/8)
	Skropliny	Śr. zewn./wewn.	mm	21,5 / 16,0
Przepływ powietrza		Wys./śr./nis.	m³/min	9,2 / 7,6 / 6,6
Poziom ciśnienia akustycznego	Chłodzenie	Wys./śr./nis.	dBA	40 / 36 / 31
Poziom mocy akustycznej	Chłodzenie	Max	dBA	56
Osuszanie			l/h	1,2
Wymiary	Obudowa	Szer.xwys.xgł.	mm	900 × 200 × 490
Waga	Obudowa		kg	13,7



Swoboda wyboru miejsca instalacji

Klimatyzatory przypodłogowo-sufi towe mogą być umieszczane zarówno na ścianie przy podłodze jak i pod sufi tem, oszczędzając tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.





Sterowanie nawiewem powietrza

Kąt nawiewu powietrza może być dostosowywany w pionie przy użyciu sterownika a w poziomie poprzez ręczną regulację położenia żaluzji.



Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników

Temperatura wewnątrz pomieszczenia może być sprawdzana za pomocą czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnętrznej. Pomiędzy sufitem a podłogą temperatura powietrza może się różnić, a 2 czujniki temperatury umieszczone na różnych wysokościach pozwalają precyzyjniej utrzymywać zadaną temperaturę, zapewniając maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.



Możliwość wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04):

- 01: pomiar ze sterownika,
- 02: pomiar na czerpni,
- 03: pomiar ważony (dwa punkty).

UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.



Wygodny w obsłudze filtr

Jeśli filtr powietrza będzie wymagał czyszczenia (po około 2 400 godz. użytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez włączenie się alarmu umieszczonego na przednim panelu urządzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypodłogowo-sufitowego czyni wyjmowanie i czyszczenie filtra niezwykle łatwym.

BRAK
ZDJĘCIA

